



| | | | |
|---|--|---------------|------------------|
| STAVEBNÍK | Město Dolní Bousov nám. T. G. Masaryka 1, Dolní Bousov | | |
| NÁZEV AKCE | STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOJEMU HORNÍ BOUSOV vč přístupové komunikace na poz. p.č. 80/49, 696/4, 696/1 a st. 179 | | |
| KRAJ | Středočeský | STAVEBNÍ ÚŘAD | Dolní Bousov |
| PROJEKTANT |  PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŠAFAŘIKOVA 277, MLADÁ BOLESLAV tel/fax: 326735391, 326735390 | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Evžen KOZÁK | Č. ZAKÁZKY | STUPEŇ JP | DATUM 06/2012 |

EL - ELEKTROTECHNIKA

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------|
| PROJEKTANT DÍLU |  PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŠAFAŘIKOVA 277, MLADÁ BOLESLAV tel/fax: 326735391, 326735390 | | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Petr Odnoha | KRESLIL Petr Odnoha | KONTROLOVAL | |
| NÁZEV PŘÍLOHY elektroinstalace dispozice - střecha | | Č. ZAKÁZKY KOOPERANTA | |
| PROFESE EL | ČÍSLO PŘÍLOHY E 5 | MĚŘÍTKO 1:50 | FORMATU A4 2 |
| | | REVIZE | ČÍSLO KOPIE |

POZNÁMKA

PRO UZEMNĚNÍ BUDE VYUŽITO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE STÁVAJÍCÍHO ZEMNÍČÍHO PÁSKU. V MÍSTĚ SVODU BUDE NA PÁSEK FeZn 30/4 NAVAŘEN DRÁT FeZn prům. 10 A VYTAŽEN 2 M NAD TERÉN / DO ZKUŠEBNÍ SVORKY /. DÁLE BUDE PŘIPRAVEN VÝVOD PRO SBĚRNICI HL. POSPOJOVÁNÍ / PŘÍPOJNICE K 9259/Z / 0,5 M NAD TERÉN Z FeZn prům. 10. VEŠKERÉ SPOJE A VÝVODY NAD TERÉN / 10CM / BUDOU IZOLOVÁNY ASFALTOVOU SMĚSÍ.

| | |
|------------------------|-------|
| TŘÍDA LPS | II |
| POČET SVODŮ CELKEM | 4 |
| DOSTATEČNÁ VZDÁL. S | 0,32m |
| MAX. VZDÁLENOST JÍMAČŮ | 6,85m |